

Ražošanas procesa kontroles sertifikāts

Nr. 1482/2009

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Logi un durvis no firmas „SCHÜCO International KG” ražotajām alumīnija profilu sistēmām:

- 1) logi no profilu sistēmām „AWS 65”, „AWS 50.NI”, „AWS 102”, „AWS 102.NI”;
 - 2) durvis no profilu sistēmām „ADS 60” „ADS 65”, „ADS 65 HD”, „ADS 70.HI”, „ADS 70 HD”, „ADS 75.SI”, „ADS 75 HD.HI”, „ADS 65 RL”, „ADS 65 HD RL”, „ADS 70 RL.HI”, „ADS 70HD RL”, „ADS 50.NI”
- saskaņā ar Pielikumu,

ko ražojis:

SIA „SKONTO PLAN LTD”

Rūpniecības iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; reģ. Nr. 40003079615

RAŽOTNES ADRESE: SIA „SKONTO PLAN LTD” RAŽOTNE, RŪPNIECĪBAS IELA 6, TUKUMS, TUKUMA NOV., LV-3101, LATVIJA.

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražotnes un produkta ražošanas kontroles novērtēšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

Produkts atbilst standartā:

LVS EN 14351-1+A1:2010 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veikspējas raksturlielumi. 1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki bez ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem” deklarētajām īpašībām (vēja slodžu izturība, ūdens necaurlaidība, siltuma caurlaidība, gaisa caurlaidība).

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2009. gada 18. jūnijā un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts izdots: 25.07.2011.

Mārtiņš Maskavs, sertificēšanas institūcijas vadītājs

CEOC
INTERNATIONAL

European Confederation of Organisations
for Testing, Inspection and Certification

LATPAK - S1-182

Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lapas un tam
pievienots pielikums uz 1 (vienas) lapas.





Pielikums 2011. gada 25. jūlija Ražošanas procesa kontroles sertifikātam Nr. 1482/2009
Sertifikāts pirmo reizi izdots 2009. gada 18. jūnijā

Produkts: Logi un durvis no firmas „SCHÜCO International KG” ražotajām alumīnija profilu sistēmām.
Ražotājs: SIA „Skonto Plan Ltd”, Rūpniecības iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, Latvija.

Nr.	Deklarētā īpašība	Produkts														Iekšdurvis no profilu sistēmas		
		Logi no profilu sistēmas				Ārdurvis no profilu sistēmas												
		AWS 65	AWS 50.NI	AWS 102	AWS 102.NI	ADS 65	ADS 65 HD	ADS 65 HD RL	ADS 65 RL	ADS 70 HD	ADS 70 RL.HI	ADS 70 HD RL	ADS 70 RL.SI	ADS 75 SI	ADS 75 HD.HI		ADS 75 HD.HI	
1.	Vēja slodžu izturība, klase	C3/B3	C5/B5	C5/B5	C5/B5	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C5/B5	
2.	Ūdens necaurlaidība, klase	9A	9A	E1200	E1200	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	E1200	
3.	Siltuma caurlaidība, U _w	Ražotājs ir spējīgs deklarēt siltuma caurlaidību katrai produkta vienībai ²⁾																
4.	Gaisa caurlaidība, klase	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4

PIEZĪMES

- 1) Izstrādājums sertificēts saskaņā ar uzņēmuma tehniskajiem noteikumiem (UTN);
- 2) Ražotāja deklarētās vērtības ir plīnībā vai daļēji balstītas uz izejmateriālu piegādātāju uzdevumā veiktās testēšanas rezultātiem.



Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lappas un tam pievienots pielikums uz 1 (vienas) lappas.